



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB44.H00670

Срок действия с 15.09.2011 по 14.09.2014

№ 0559668

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB44.ПРОДУКЦИИ ООО
"РОССЕРТИФИКАЦИЯ". ул.Сушевский Вал, дом 16, строение 4, г.Москва, РФ, 127018, тел.
(495) 545 08 43, факс (495) 545 08 39.

ПРОДУКЦИЯ Смеси строительные сухие (перечень продукции
согласно приложению № 0523801).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 4550

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5745-002-21151476-2008 (р.р.1-7), ТУ 5745-003-21151476-2008 (р.р.
1-7), ТУ 5745-004-21151476-2008 (р.р.2-8), ТУ 5745-005-21151476-2008
(р.р.1-7), ТУ 5745-006-21151476-2008 (р.р.2-8), ТУ
5745-007-21151476-2009 (р.р.2-8), ГОСТ 28013-98 (р.р.3-7)

код ТН ВЭД России:

3214 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Самарский гипсовый комбинат".
Адрес: ул.Береговая, 9, г.Самара, РФ, 443052.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое акционерное общество "Самарский гипсовый комбинат".
ОКПО: 21151476. Адрес: ул.Береговая, 9, г.Самара, РФ, 443052. Телефон 8 (846) 955-11-34.

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 07.2011-34, № 08.2011-34, № 09.2011-34 от
08.09.2011 г. выданных Испытательной лабораторией ООО "АС Ресурс", рег. № РОСС
RU.0001.21AB63 от 07.07.2011, адрес: ул.Ибрагимова, 35, стр. 2, эт. 1, пом. 1, ком. 1а, г.Москва,
РФ, 105318

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа

подпись

Д.Г.Исхаков

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.А.Анисимова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОТДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ
Аттестат аккредитации испытательного
лабораторного центра
№ ГСЭН.РУ.ЦОА.47

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОТДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР

443079 г. Самара, ул. Митирева, 1, (846) 260-37-97, факс 260-37-99

Юридический адрес: г. Самара, пр. Митирева, 1
Телефон: (846) 260-37-97 / телефон/факс: (846) 260-38-12
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155
ИНН/КПП 6316098875 / 631601001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ «СИСТЕМЫ»
№ ГСЭН.РУ.ЦОА.047 ОТ 01 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ
№ РОСС RU.0001.510137 ОТ 01 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 01 ОКТЯБРЯ 2013Г

ПРОТОКОЛ № 09/10/46 с

(регистрационный номер в лаборатории)

лабораторных исследований строительного материала

Смесь сухая напольная цементная "Ровнитель для пола",
изготовлена по ТУ 5745-007-21151476-2008 "Смеси сухие напольные цементные".

(наименование материала)

1. КОД: 261.5.2.1.10

2. Время и дата отбора:

полупроводниковый гамма- спектрометр Dspec jr 2.0 № -TP50164A,
(свидетельство № 1410/08 действительно до 20.10.10 г.)

3. Средства измерения:

4. Геометрия измерения:

Сосуд «Маринелли» объемом 1 л.

5. Доставлен в ИЛЦ:

29.06.2010

Нормативно-методическая документация, использованная при проведении измерений:

Методика «Определение радионуклидного состава и активности гамма- излучающих радиоактивных элементов в пробах пищевых продуктов, воде, биосредах и объектах окружающей среды», утвержденная НПО ВНИИФТРИ 23.09.93 г.

Наименование (обозначение) объекта	Описание объекта или ссылка на приложение	Удельная активность $A_{уд} \pm \Delta A_{уд}$, Бк/кг			Эффективная удельная активность $A_{эфф} \pm \Delta A_{эфф}$, Бк/кг
		Ra-226	Th-232	K-40	
Смесь сухая напольная цементная "Ровнитель для пола", изготовлена по ТУ 5745-007- 21151476-2008 "Смеси сухие напольные цементные"	Отбор осуществлялся в соответствии с ГОСТ 30108-94	5.70 ± 1.35	2.10 ± 0.55	103.0 ± 10.2	17.7 ± 1.78

Примечания:

1. Загрязнение исследуемого объекта техногенными гамма-излучающими радионуклидами отсутствует.


Закключение: В соответствии с Едиными санитарно – эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением комиссии ТС от 18.06.2010 г. Глава II. Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» (п. 12. Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды) Смесь сухая напольная цементная "Ровнитель для пола", изготовлена по ТУ 5745-007-21151476-2008 "Смеси сухие напольные цементные" по эффективной удельной активности, в пределах пробоотбора, соответствует I-ому классу материалов, предназначенных для использования во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях ($A_{эфф} \leq 370$ Бк/кг);

Дата измерения: 29.06.2010

Результат выдан: 13.07.2010

Измерения проводил  В.И. Рубин

Заведующая лабораторией
(846) 260-38-13



Л.Е. Королева